

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL CASIN

HOTĂRÂREA nr. 68
Din 26.09.2018

privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratare apa bruta Darmanesti

Avand in vedere prevederile:

- Adresa nr.715/21.09.2018 a ADIB si adresa nr.9872 din 03.09.2018 a Operatorului Regional SC CRAB SA înregistrată la ADIB sub numarul 698/07.09.2018 prin care se solicită aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Darmanești ;
- Prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare ;
- Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata;
- Art. 7 din Ordinul Presedintelui ANRSC nr.65 din 28.02.2007 ;
- Prevederile art.16 alin. (3) lit. d coroborat cu art.21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ;
- Expunerea de motive a primarului nr.7859/25.09.2018 si referatul nr.7860/25.09.2018; In temeiul art.36 alin.(2) lit.d, art.36 alin. (6) lit. a punctul 14, art.45 alin. (1), art.47 art.115 alin (1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Se aprobă nivelul pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Dărmănești, înregistrate de operatorul SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, pentru anul 2017, prezentate in ANEXA NR. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se acordă mandat expres împuternicitului comunei Casin, dl.Soroiu Daniel, primarul comunei Casin,de a vota favorabil în ședința AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău acest punct de pe ordinea de zi.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB, Instituției Prefectului Județului Bacău, persoanei nominalizate la art. 2 al prezentei hotărâri, și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Presedinte de sedinta,
Sbarcea Gheorghe



Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Popescu Monica - Florinela

Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 "abtineri".

ANEXA NR.1

Tabel - Componentele balanței apei pentru sistemul de alimentare Stația de Tratare Dărmănești la nivelul anului 2017:

Apa intrată în sistem 13.881.700 m ³ /an	Consum autorizat	Consum autorizat facturat		Consum facturat contorizat		10.159.280 73,2	m ³ /an %	Consum facturat 11.387.629 82,0	m ³ /an %	
		11.387.629 82,0	m ³ /an %	Consum facturat necontorizat		1.228.349 8,8	m ³ /an %			
	11.432.750 m ³ /an 82,4 %	Consum autorizat nefacturat		Consum contorizat nefacturat		1.139 0,1		Pierderi totale	2.494.071 18,0	m ³ /an %
		45.121 0,4	m ³ /an %	Consum necontorizat nefacturat		43.982 0,3				
	Pierderi de apă 2.448.950 m ³ /an 17,6 %	Pierderi aparente		Consum neautorizat		0 0		Pierderi reale	2.448.950 17,6	m ³ /an %
		0 0	m ³ /an %	Imprecizie măsurători și erori de date		0 0				

Întocmit,
Ing. Neguriță Gabriel

Presedinte de sedinta,
Sbarcea Gheorghe



Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Popescu Monica - Florinela